

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

CENTRALI WENTYLACYJNEJ VASCO DX6 (E)

z odzyskiem ciepła do instalacji nawiewno-wywiewnej w budynkach mieszkalnych.

Vasco Group Sp. z o.o. jako uprawniony przedstawiciel producenta w/w centrali firmy Vasco Group NV zarejestrowanej w Belgii, oświadcza, że **centrala wentylacyjna DX6 (E)** spełnia wymagania określone dla potrzeb programu Czyste Powietrze:

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$,
- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.



wersja 1.4/22.08.2018



3

Parametr	Minimum wymagane w programie Czyste Powietrze	VASCO DX6 (E)
Sprawność odzysku ciepła wg PN-EN 308	$\geq 85\%$	88%
Współczynnik nakładu energii elektrycznej	$\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$	0,371 Wh/m ³
Automatyka sterująca	TAK	TAK

Waldemar Tomczuk

Dyrektor Działu Wentylacji
VASCO Group Sp. z o. o.