



KOMO[®] productcertificaat K78209/04



Uitgegeven 2017-08-15 Vervangt K78209/03
Geldig tot Onbepaald D.d. 2014-09-15
Pagina 1 van 3

Vasco/Brugman PE-RT Vloerverwarmingsbuizen Vasco Group NV

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5602 Kunststofleidingssystemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming d.d. 25 oktober 2016, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Vasco/Brugman PE-RT Vloerverwarmingsbuizen bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen
- mits de voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;

Luc Leroy
Kiwa

473170628

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingssysteem.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Vasco Group NV
Kruishoefstraat 50
B-3650 DILSEN
België
Tel. +32 (0)89 79 04 11
Fax +32 (0)89 79 05 00
info@vasco.eu
www.vasco-group.eu



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Vasco/Brugman PE-RT Vloerverwarmingsbuizen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Vasco/Brugman PE-RT Vloerverwarmingsbuizen

Productkenmerken

De 3- en 5 lagen PE-RT type 1 buizen voldoen aan BRL 5602 Kunststofleiding-systemen van PE-RT bestemd voor vloerverwarming.

Specificatie

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Nominale diameter (mm)	Wanddikte (mm)
14	2,0
16	2,0
17	2,0
18	2,0
20	2,0

Kleur binnenzijde van de buis: naturel.

buitenzijde van de buis: naturel, wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, grijs en zwart.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

Buizen

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (of KOMO[®] woordmerk) + Klasse 4/ 6 bar;
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingsysteem;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- materiaalaanduiding: PE-RT type 1;
- opbouw buis: PE-RT/EVOH of PE-RT/EVOH/PE-RT;
- de nominale buitenmiddellijn in mm;
- de nominale wanddikte in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat .

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor vloerverwarming, met een temperatuurprofiel volgens klasse 4 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 bar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Vasco Group NV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

